



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published: August 7, 2019
Revised:

Public Notice ID: 19-24
Page 1 of 2

Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

Portable Generators

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

Company Identification

Sumec Machinery & Electric Co., Ltd

Product Identification

93 Portable Generators brand name Firman Model P03615 - cETLus certification logo with Control Number 3085363. Client initiated Health Canada Recall at <https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69828r-eng.php>

Hazard Involved

A small hole in the capor vent line of the generator could potentially leak, vent or drip gas from the carbon cannister, posing a toxic or flammability hazard No reports of leaks in Canada and no reports of injury.

What To Do

Use of these products should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation de ces produits doit être immédiatement abandonnée et retourner au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: August 7, 2019
Revised:

Public Notice ID: 19-24
Page 2 of 2

Photos and Images

